Analýza odpadových vôd 2025

***** v zmysle IPKZ 18 , 1394-40354/2024/TIt/374860108/Z18_ platné zo dňa : 30.10.2024***

MESIAC :					Január (L)		Február (L)		Marec (L)		Apríl (L)		Máj (L)		Jún (L)		Júl (L)		August (L)		September (L)		Október (L)		November (L)		December (L)	
Dátum odberu	**Typ vzorky**	**Interval**	**Limity**	**Jednotky**	########	23.01.2025																						
					bodová vzorka	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**	**bodová vzorka**	**24- h. odber**
UGH Zberná nádrž																												
pH	24-h.	12x ročne	**6,0 - 9,0**	**mg/l**		7,68																						
$CHSK_{Cr}$ (COD)	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		36																						
NL	24-h.	12x ročne	**40**	**mg/l**		2,1																						
RL_{550}	24-h.	12x ročne	**1000**	**mg/l**		436																						
NEL (UV)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0,05																							
NEL (IR)	bodová	12x ročne	**0,1**	**mg/l**	< 0,05																							
AOX	bodová	12x ročne	**0,5 / 0,3 ***	**mg/l**	< 0,03																							
N_{Org}	24-h.	12x ročne	**2,5**	**mg/l**		1,6																						
N_{celk}	24-h.	12x ročne	**9**	**mg/l**		8,2																						
P_{celk}	24-h.	12x ročne	**2,5**	**mg/l**		0,25																						
Aktívny chlór	bodová	12x ročne	**0,3**	**mg/l**	< 0,03																							
Hydrazín	bodová	1x za 5 rokov	**4**	**mg/l**																								
TOX	bodová	1x ročne	**30**	**%**																								
Splaškové odpadové vody																												
BSK_5	bodová	1x polroč./1x roč *	p20/m70 p20/m50*	mg/l																								
NL	bodová	1 x ročne *	p10/m30*	mg/l																								
N-NH4 +	bodová	1 x ročne *	p20/m50*	mg/l																								